

## STALLKLIMA-CHECKLISTE

### Initiative Tierwohl Schwein Programm 2021-2023

#### Betrieb

Name: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

VVO-Nr.: \_\_\_\_\_

#### Prüfer

Name des Stallklima-Fachexperten: \_\_\_\_\_

ggf. Firma, Organisation: \_\_\_\_\_

Hinweis: falls einzelne Prüfpunkte dieser Checkliste nicht relevant sind (z. B. Alarmanlage oder Notstromaggregat nicht notwendig), bitte entsprechend vermerken.

1. Stall/Abteil Nr.			
1.1	Tierart (Schwein, Ferkel, Sau),	Art	
1.2	Tiere, Anzahl	Anzahl	
1.3	Funktionsbereich (Mast, Aufzucht, Abferkelbereich, usw.)	Art	
1.4	Rein-Raus, kontinuierlich	Art	
1.5	Lüftungssystem (Ganglüftung, Lochplatten, usw.)	Art	
1.6	Visuelle Prüfung, ggfs. Verhalten der Tiere		
2. Zuluft			
2.1	Zuluftbereich, Sauberkeit	(j/n)	
2.2	Zuluftbereich, besondere Einflüsse	Art	
3. Abluft			
3.1	Abluftsystem (Zentralabsaugung, Einzelabsaugung, Abluftreinigung, usw.)	Art	
3.2	Abluftbereich, Sauberkeit	(j/n)	
3.3	Stellantriebe im Abteil	Anzahl	
3.4	Stellantriebe, Funktionsprüfung	(j/n)	

4. Temperaturfühler			
4.1	Temperaturfühler, Abteil	Anzahl	
4.2	Temperaturfühler, Abteil, Ort	Ort	
4.3	Temperaturfühler, Abteil, $\Delta\theta$ max. $\pm 2$ K	$\Delta\theta$	
4.4	Temperaturfühler, außen	Anzahl	
4.5	Temperaturfühler, außen, Ort	Ort	
4.6	Temperaturfühler, außen, $\Delta\theta$ max. $\pm 2$ K	$\Delta\theta$	
5. Heizung			
5.1	Heizung vorhanden	Art	
5.2	Heizung, Funktionsprüfung	(j/n)	
6. Regelgerät			
6.1	Solltemperatur, Kurve	(j/n)	
6.2	Solltemperatur, Anfang	° C	
6.3	Solltemperatur, Ende	° C	
6.4	Minimumluftrate, Kurve	(j/n)	
6.5	Minimumluftrate, Anfang	m <sup>3</sup> , %	
6.6	Minimumluftrate, Ende	m <sup>3</sup> , %	
6.7	Regelbereich, Spreizung	K	
6.8	Regelgerät, Funktionsprüfung	(j/n)	
7. Notfallgeräte			
7.1 Alarmgerät			
7.1.1	Minimum, relativ	K	
7.1.2	Minimum, absolut	° C	
7.1.3	Maximum, relativ	K	
7.1.4	Maximum, absolut	° C	
7.1.5	Alarmgerät, Akku	(j/n)	
7.1.6	Alarm, Funktionsprüfung	(j/n)	

<b>7.2</b>	<b>Signalhorn</b>		
7.2.1	Signalhorn vorhanden	(j/n)	
7.2.2	Signalhorn, Funktionsprüfung	(j/n)	
<b>7.3</b>	<b>Meldeleuchte</b>		
7.3.1	Meldeleuchte vorhanden	(j/n)	
7.3.2	Meldeleuchte, Funktionsprüfung	(j/n)	
<b>7.4</b>	<b>Telefonwählgerät</b>		
7.4.1	Telefonweiterleitung vorhanden	(j/n)	
7.4.2	Telefonweiterleitung, Funktionsprüfung	(j/n)	
7.4.3	Telefonwählgerät, Akku	(j/n)	
<b>7.5</b>	<b>Notstromversorgung</b>		
7.5.1	Notstromversorgung vorhanden	(j/n)	
7.5.2	Notfallplan vorhanden	(j/n)	
<b>8.</b>	<b>Gesamtergebnis</b>		
	<b>Stallklimacheck</b> <input type="checkbox"/> ohne Beanstandung <input type="checkbox"/> Korrekturmaßnahmen notwendig		
<b>9.</b>	<b>Notwendige Maßnahmen (ggf. Zusatzblatt verwenden):</b>		
	<b>Maßnahme</b>	<b>Frist bis ... (Datum)</b>	<b>Erledigt am... (Datum)</b>

10.	Bemerkungen

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Landwirt

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Prüfer